



Váci SZC
Madách Imre Technikum és
Szakképző Iskola
(2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 1-3.)

KOLLÉGIUM
TŰZRIADÓ TERV

Készült: 2021.09.01.

Készítette: Simon Krisztián tűzvédelmi főelőadó V-TF-1/9/2013

KOLLÉGIUM TŰZRIADÓ TERV

1. A TŰZJELZÉS MÓDJÁ

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a hívásfogadó központnak (Tel: 112), a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének (Tel: 105) vagy a tűzoltóságnak (Tel: 28/528-700).

A Kollégium területén keletkezett tüzesetet, káresetet, balesetet minden munkavállaló, alkalmazott, dolgozó vagy diák köteles azonnal bejelenteni az alábbi telefonszámok valamelyikén:

Művelet irányító ügyelet: 105

Általános segélykérő központ: 112

Gödöllő Hivatásos Tűzoltóság: 28/528-700

Mentők: 104

Rendőrség: 107

A tűzjelzésnek minden esetben tartalmaznia kell:

- a tüzeset (káreset) pontos helyét, címét,
- milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve, mi ég,
- emberélet van- e veszélyben,
- a jelentést tevő nevét, a jelzésre használt távbeszélő számát.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, illetve az emberi beavatkozás nélkül megsűnt tüzet is köteles minden dolgozó bejelenteni, a Tűzoltó parancsnokság felé és a kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedésig változatlanul hagyni.

2. A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSÁNAK RENDJE

A Kollégium épületében nincs automata tűzjelző rendszer.

Az iskolai portaszolgálat értesítése esetén a portás az iskola csengő folyamatos szaggatott jelzésével a kollégiumban tartózkodók számára jelezi a vészhelyzetet.

Az iskola csengő meghibásodása, áramszünet, vagy az iskolai portaszolgálat munkaidejét követően (éjszaka) esetén szintenként 3-szor a „TŰZ VAN!” mondat kiabálásával kell jelezni a vészhelyzetet.

3. AZ ÉPÜLET ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA

A Kollégium emeleteiről a lépcsőházon keresztül juthatunk a földszinti vészkijáratokig.

Mindenkinek az Iskolai tornapályán kijelölt gyülekezési helyre kell távoznia! A kimenekített, kimenekült személyek gyülekeztetéséről gondoskodni kell!

Az épületbe visszamenni csak a mentésben, illetve tűzoltásban résztvevő személyeknek szabad.

További utasításig a kijelölt gyülekezési helyen kell tartózkodni.

Amennyiben az épület elhagyására nincs mód, úgy lehetőleg a tűztől, füsttől legvédehetőbb helyre kell menekülni, és ezt valamilyen módon (pl. kiabálva, mobiltelefonon keresztül) tudatni kell a környezettel.



Kijelölt gyülekezőhely jelölése

4. TŰZ ESETÉN A MUNKAVÁLLALÓK SZÜKSÉGES TENNIVALÓI

Tűz esetén a tűzoltás, mentés vezetője a Kollégium vezető, távolléte, akadályoztatása esetén az épületben tartózkodó helyettese.

Feladatok:

1. A tűz jelzése a Tűzoltóság felé.
2. Tűz jelzése az épületben tartózkodók számára.
3. Az épület kiürítése, anyagi javak mentése.
4. Szükség szerint az áramtalanítás elvégzése, a gázvezeték elzárása
5. A rendelkezésre álló eszközökkel a tűz továbbterjedésének megakadályozása, oltása
6. Sikeresen eloltott tűz esetén a helyszín eredeti állapotban történő megőrzése

A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a helyszínen levő legmagasabb beosztású személy irányítja a mentési és az oltási munkálatokat a tűzoltóság megérkezéséig.

A legmagasabb beosztású személynek gondoskodnia kell továbbá:

- a) A pánikhangulat kialakulásának megakadályozásáról.

- b) A kijutott személyek létszámellenőrzésének elvégzéséről, az esetlegesen bent rekedt személyek számának megállapításáról.
- c) Elsősegélynyújtásról.
- d) Rendfenntartási feladatok ellátásáról.

4.1. A tüzet jelző feladatai:

- a) A tűz jelzését a Tűzriadó Tervben leírtaknak megfelelően végezze el.
- b) A főbejárat ajtajának mindkét szárnyának nyitásáról gondoskodjon.

4.2. Az épület kiürítését végzők feladatai:

- a) Biztosítják szükség szerint a veszélyeztetett területen, szinten, épületben tartózkodó összes személy kimenekítését.
- b) Meggyőződnek arról, hogy a tűzriasztás mindenkihez eljutott, hogy nem maradt bent senki az épületben. Minden szobába, helyiségbe benyitni és meggyőződni arról, hogy a bent tartózkodók észlelték a riasztást, elhagyták az épületet.
- c) A gyülekező helyen létszámellenőrzést hajsanak végre és eredményét jelentsék a mentés vezetőjének (a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású személynek), és a kikerkező Tűzoltóság tűzoltás vezetőjének.

4.3. A tűz oltását végzők feladatai:

- a) Saját és mások egészségét nem veszélyeztetve kell az oltást megkezdeniük.
- b) Lehetőleg egyedül senki ne tartózkodjon a veszélyeztetett területeken.
- c) Gondoskodnak a tűz továbbterjedésének megakadályozásáról, a területen lévő anyagok, tárgyak eltávolításáról.
- d) Ha már veszélyezteti a tűz az oltási kísérlet közreműködőit, azonnali kötelességük elhagyni a helyszínt.
- e) Tájékoztassák a tűzoltóságot a megtett intézkedésekről, a várható veszélyforrásokról.

5. A TŰZ OLTÁSÁRA IGÉNYBEVEHETŐ ESZKÖZÖK FELSZERELÉSEK

5.1. Kézi tűzoltó készülékek:

Az előírt tűzoltó készülékek elhelyezési helyét a mellékelt rajzon jelölve találja, jól láthatóan megjelölt helyen kell, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani, hozzáférhetőségét semmi nem akadályozhatja.

A Kollégium folyosóin 6 kg-os ABC típusú porral oltó tűzoltó készülékek vannak készenléten tartva.

A tűzoltó készülékkel elektromos áram alatt lévő berendezés tüze is 1000V feszültségig oltható.

Porral oltó kezelése:

- 1) A fej szerelvény biztosítóját kihúzni.
- 2) A tüzet 2-4 méterre megközelíteni.
- 3) A tömlő lövőkéjét a tűzre irányítani és a nyomókart lenyomni.

A készülékek szakaszosan működtethetők.



Tűzoltó készülék készenléti helyének jelölése

5.2. Fali tűzcsapok

A folyosókon fali tűzcsapok találhatóak, elhelyezési helyüket a mellékelt rajzon jelölve találja, jól láthatóan megjelölt helyen kell, könnyen hozzáférhetően és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani, hozzáférhetőségét semmi nem akadályozhatja.

Az elektromos berendezések tüzeit vízzel oltani tilos és életveszélyes!

Fali tűzcsapok kezelése:

- 1) A fali tűzcsap szekrény ajtajának kinyitása.
- 2) A tekeresztömlőt a sugárcsónél fogva húzzuk ki a tűz irányába, a tömlőt teljes mértékben húzzuk ki a szekrényből és fektessük a folyosón.
- 3) A tűzcsap nyitó szerkezetét az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatjuk.

- 4) A sugárcső nyitószervezetét „fejét” elcsavarva a vizet az égő anyag felületére kell juttatni.

A sugárcső szakaszos üzemeltetésével, valamint a szórt sugár alkalmazásával a vízkár csökkenthető.

Tűz esetén a fali tűzcsapról csak akkor lehet beavatkozni, ha a terület áramtalanítása megtörtént és a kézi tűzoltó készülékekkel a tűz már nem oltható!



Fali tűzcsapszekevény készenléti helyének jelölése

6. A KÖZMŰVEZETÉKEK ELZÁRÁSA

6.1. Elektromos áram:

A Kollégium épület elektromos hálózatának tűzvédelmi főkapcsolója, a kazánházban kialakított elektromos kapcsolóhelyiségben található.

A Kollégium épület tetején napelem rendszer található. Az inverter a tetőn került elhelyezésre. A napelem és inverter között lévő vezetékszakasban, áramtalanítást követően is van feszültség. Az inverter épületbe történő betáplálását, az elektromos hálózat tűzvédelmi főkapcsolójával lehet áramtalanítani. (Kollégium Porta, Elektromos kapcsolóhelyisége.)

A tűz által érintett területen, a szakaszolás is elvégezhető. A lekapcsolt áramtalanító kapcsolót jelölje meg „áramtalanítva, visszakapcsolni tilos” felirattal, vagy gondoskodjon a kapcsoló őrzéséről, vagy a visszakapcsolás megakadályozásáról.

Az áramtalanítás elvégzésének tényét a helyszínrre érkező tűzoltóság tűzoltás vezetőjével közölni kell.

Az áramtalanítás elvégzésénél mindig az életmentést kell elsődleges szempontként figyelembe venni, az áramtalanítás nem veszélyeztetheti a menekítés végrehajtását, vagy a tűz oltásának biztonságát.



Tűzvédelmi főkapcsoló jelölése

6.2. Gáz:

A Kollégium épületében nincsen földgáz bevezetve. Pb gázpalackot nem használnak.

7. FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK MEGNEVEZÉSE

A Kollégium területén keletkező tüzesetek alkalmával a főbb veszélyforrások az alábbiak:

7.1. Szobák:

Diákok jelenléte. Ágyak, bútorok, nagyobb mennyiségű textíliák jelenléte. Elektromos berendezések használata.

7.2. Elektromos rövidzárlat, villamos berendezések:

Készülék meghibásodása, hálózat túlterhelése miatt.

7.3. Dohányzás:

Dohányzási tilalom be nem tartása.

7.4. Raktárak:

Éghető anyagok jelenléte, intenzív füstképződés

7.5. Füst terjedése:

Az épületben, folyosókon a látótávolság csökkenése

8. TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ HATÓSÁGOK – SZEMÉLYEK TELEFONSZÁMA

- Művelet irányító ügylet:	105
- Általános segélykérő központ:	112
- Váci Hivatásos Tűzoltóság:	28/528-700
- Mentők:	104
- Rendőrség:	107
- Igazgató: ():
- Kollégium vezetője: ():
- Általános igazgató helyettes: ():
- Műszaki igazgató helyettes: ():
- Tűzvédelmi megbízott (Simon Krisztián):	70/946-8089

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A tűzriadó terv egy példányát, a létesítmény helyszínrajzával, a portaszolgálaton kell elhelyezni.

A tűzriadó tervet a tűzvédelmi megbízott köteles naprakész állapotban tartani, az esetleges változásokat folyamatosan átvezetni.

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt írásban rögzíteni kell.

A gyakorlat során tapasztalt hibák, hiányosságok megszüntetésére 15 napon belül írásban intézkedni kell.

A tervezett gyakorlatról annak időpontja előtt legalább 15 nappal, továbbá a gyakorlat bejelentett időpontjával kapcsolatos változásról a tűzvédelmi hatóságot értesíteni kell. A gyakorlat megszervezését a Tagintézmény vezető és a Tűzvédelmi megbízott végezi. A gyakorlat megtartásáról felvett jegyzőkönyvet a tűzvédelmi iratok között meg kell őrizni.

Gödöllő, 2021. 09. 01.

Készítette:

Kiadja:

.....
Simon Krisztián
Tűzvédelmi főelőadó

.....
Kocsi Tamás
Igazgató